



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

13 01 2011 № 13-204/57  
на № 1237 от 16.12.2010 г.

Генеральному директору ООО "АНТЕС"  
С.Н. Погодиной

141080, Московская обл., г. Королев,  
пр-т Космонавтов, д. 43 б.

О дверях на путях эвакуации

Уважаемая Светлана Николаевна!

Специалисты ФГУ ВНИИПО МЧС России ознакомились с представленной Вами информацией об автоматических раздвижных дверях с системой "антипаника" DIVA FBO фирмы "PORTALP International" (Франция), описанной в приложении к письму исх. № 1237 от 16.12.2010 г.

Учитывая, что конструкция дверей, их системы и механизмы открывания-закрывания позволяют в любой момент времени распахнуть створки изнутри наружу нажатием непосредственно на створку, считаем возможным применение автоматических раздвижных дверей с системой "антипаника" DIVA FBO в качестве заполнения проемов в эвакуационных выходах изнутри помещений первого этажа наружу здания через коридор или через вестибюль (фойе) (см. ст. 89 п. 3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)

Начальник

Н.П. Копылов